РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију

Бања Лука, Трг Републике Српске 1

Број: 15.02-364-25/17
Датум: 16.07.2020. године

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске на захтјев Одјељења за просторно уређење Града Требиње, за измјену и допуну локацијских услова за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце, на основу члана 60. став 2. и члана 135. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске", број 40/13), издаје

ИЗМЈЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за изградњу система за наводњавање Требињског поља
и водозахвата за Зубце

У локацијским условима издатим од стране овог министарства под бројем 15.02-364-25/17 од 14.02.2017. године мијења се тачка II и иза подтачке 7 додају се подтачке 8, 9, 10, 11, 12 и 13 које гласе:

„II Саставни дио локацијских услова су:

8. Допуна Стручног мишљења са урбанистичко-техничким услова за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце, израђене од стране „Контура" д.о.о. Требиње под бројем 124-06/20 од 15.06.2020. године, овјерене од стране овог министарства под бројем 15.02-364-25/17 од 16.07.2020. године,

9. Мишљење Одјељења за просторно уређење Града Требиње, број: 07-364-116/20 од 08.07.2020. године из којег произилази да се за тражене радове може издати измјена локацијских услова,

10. Сагласност на локацију ЗП „Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, број: 01.03.0222-1036-02/20 од 02.07.2020. године, за изградњу система за наводњавање и пумпне станице у Требињском пољу,

11. Сагласност на локацију ЈП „Водовод" а.д. Требиње, број: 1413-1/20 од 30.06.2020. године, за изградњу пумпне станице, резервоара и цјевовода, под условима наведеним у сагласности,

12. Сагласност на локацију Мтел а.д. Бања Лука, ИЈ Требиње, број: 1-05-34968-1/20 од 07.07.2020. године, на изградњу двије пумпне станице и два са приступним путевима до истих, под условима наведеним у сагласности и

13. Закључак о издавању водних смјерница Јавне установе „Воде Српске“ Бијењина, број: 01/4-2-3954-1/20 од 02.07.2020. године, инвеститору „ГРАД ТРЕБИЊЕ“, Вука Караџића број 2, за израду пројектне документације - система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце, на територији града Требиња.“

Остале тачке локацијских услова број: 15.02-364-25/17 од 14.02.2017. године остају непромијењене.

МИНИСТАР

Сребренка Голић

Достављено:
1. Одјељењу за просторно уређење Града Требиње
2. Републичкој урб.-грађ. инспекцији
3. Евиденцији
4. а/а

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град Требиње
Одјељење за општу управу
Ов. број: М 13569 да_тум: 7.10.2024.
Овај препис истовјетан је са изворном исправом или овјереним преписом изворне исправе и састоји се од _____ страница.
Напомена: _____
Такса: _____
М.П. Овјеравање извршио

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339 592 факс: 051/ 339 653 E-mail:kabinetministra@mgr.vladars.rs
www.vladars.rs

Број: 15.02-364-25/17
Датум: 19.09.2024. године

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске на захтјев Одјељења за просторно уређење Града Требиње, на основу члана 66. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 159. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), издаје

У В Ј Е Р Е Њ Е

I Потврђује се да локацијски услови, број: 15.02-364-25/17 од 14.02.2017. године и Измјена локацијских услова, број: 15.02-364-25/17 од 16.07.2020. године, издати за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце, нису измијењени.

II Увјерење се издаје на захтјев Одјељења за просторно уређење Града Требиње, од 04.09.2024. године, у складу са чланом 66. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу.

III Дописом Одјељења за просторно уређење Града Требиње, број: 07-364-252/20 од 12.09.2024. године, утврђено је да након издавања локацијских услова, број: 15.02-364-25/17 од 14.02.2017. године и Измјене локацијских услова, број: 15.02-364-25/17 од 16.07.2020. године, није било измјена просторно планске документације, која чини саставни дио предметних локацијских услова.

IV У складу са чланом 14. тачка ч) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) за издавање увјерења не наплаћује се републичка административна такса.

М И Н И С Т А Р

Бојан Випотник

Достављено:
1. Одјељење за просторно уређење Града Требиње
2. Републичка урбанистичко-грађевинска инспекција
3. Евиденција
4. а/а



РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град Требиње
Одјељење за општу управу

Ов. број 12-9837 да тум: 06.08.2026.

Овај препис истовјетан је са изворном исправом и овјереним преписом изворне исправе, чему ли се од страница, а налази се код Трапке.

Напомена: Град Требиње

Такса: 7113 Т:А

М.П. Овјеравање извршио

[illegible]
грађевинарство и екологију

Бања Лука, Трг Републике Српске 1

Број: 15.02-364-25/17
Датум: 14.02.2017. године

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања Лука, на захтјев Одјељења за просторно уређење Града Требиње, за издавање локацијских услова за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце, на основу члана 60. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске", број 40/13), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу система за наводњавање Требињског поља
и водозахвата за Зубце

I Локација за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце утврђена је урбанистичко-техничким условима.

II Саставни дио локацијских услова су:

1. Стручно мишљење са урбанистичко-техничким условима за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце, израђени од стране „Контура" д.о.о. Требиње под бројем 521-12/16 од 23.12.2016. године, овјерени од стране овог министарства под бројем 15.02-364-25/17 од 14.02.2017. године, којих се инвеститор дужан придржавати приликом израде техничке документације,

2. Мишљење Одјељења за просторно уређење Града Требиње, број: 07-364-50/17 од 07.02.2017. године из којег произвилази да се за предметне радове могу издати локацијски услови,

3. Извод из Урбанистичког плана „Требиње 2015" („Службени гласник општине Требиње", бр. 1/03 и 3/16),

4. Сагласност на локацију МХ ЕРС Требиње, ЗП „Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, број: 03-03-0222-2307-01/16 од 15.12.2016. године, за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце,

5. Сагласност ЈП „Водовод" а.д. Требиње, број: 1872-1/16 од 15.12.2016. године, на трасу за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце, под условима наведеним у сагласности,

6. Сагласност Мтел а.д. Бања Лука, ИЈ Требиње, број: 1-05/10-9-1168-2/16 од 16.12.2016. године на Урбанистичко-техничке услове за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зубце и

7. Мишљење ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, број 01-03-ОД-5340/16 од 07.12.2016. године.

III Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење објекта на предметној локацији. Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан доставити техничку документацију, односно главни пројекат у три примјерка, извјештај о ревизији техничке документације, противпожарну сагласност на мјере и нормативе заштите од пожара предвиђене у техничкој документацији, сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“, водну сагласност на техничку документацију, доказ о рјешеним имовинско-правним односима.

IV Инвеститор је дужан техничку документацију израдити у складу са овим локацијским условима обједињеним са стручним мишљењем, урбанистичко-техничким условима и прибављеним сагласностима, а у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, Правилником о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13) и другим прописима донесеним на основу Закона и посебним прописима.

V Локацијски услови важе до измјене важећег или доношења спроведбеног плана, ако је прописана обавеза његовог доношења, а уколико инвеститор не поднесе захтјев за грађевинску дозволу у року од годину дана од дана издавања локацијских услова, прије подношења захтјева дужан је затражити увјерење да издати локацијски услови нису промијењени.

VI Контролу издатих локацијских услова врши републичка урбанистичко-грађевинска инспекција.

МИНИСТАР

Сребренка Голић

Достављено:
1. Одјељење за просторно уређење Града Требиње
2. Републичкој урб.-грађ. инспекцији
3. Евиденцији
4. а/а

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град Требиње
Одјељење за општу управу
Ов. бр. № 13570 7.10.2024.
Овај ... исправ... исправ... страни...
Grad Trebinje
Tomović Tijana

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ТРЕБИЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
REPUBLIKA SRPSKA GRAD TREBINJE GRADONAČELNIK GRADSKA UPRAVA ODJELJENJE ZA OPSTU UPRAVU

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
БАЊА ЛУКА
Трг Републике Српске 1

Број: 15.4.1-96-100/26
Датум: 21.07.2026. године

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, рјешавајући по захтјеву за претходну процјену утицаја на животну средину носиоца пројекта Град Требиње, за утврђивање обавезе спровођења процјене утицаја и прибављања Студије утицаја на животну средину за пројекат изградње система за наводњавање Требињског поља, површине око 1070 ha и водозахвата Зупци, на подручју града Требиње, а на основу члана 66. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 79/15 и 70/20), члана 3. став 1. тачка з) подтачка 3) Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске", број 124/12), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске" бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Носилац пројекта Град Требиње није дужан спроводити процјену утицаја на животну средину, нити прибављати Студију утицаја на животну средину за пројекат изградње система за наводњавање Требињског поља, површине око 1070 ha и водозахвата Зупци, на подручју града Требиње.

2. Носилац пројекта је дужан покренути поступак за издавање еколошке дозволе у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију за пројекат из тачке 1. за активност одређену овим рјешењем и локацијским условима, у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити животне средине.

3. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе морају бити усклађени са мишљењем Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, те Града Требиње.

4. Ово рјешење важи двије године од дана доношења.

5. Ово рјешење се доставља свим странкама које су узеле активно учешће у предметном поступку и објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

6. Административна такса за издавање овог рјешења обрачуната је и уплаћена у износу од 50,00 КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 01.06.2026. године носилац пројекта Град Требиње, обратио се Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију са захтјевом за претходну процјену утицаја на животну средину за пројекат изградње система за наводњавање Требињског поља, површине око 1070 ha и водозахвата Зупци, на подручју града Требиње. Уз захтјев су достављени Подаци о предметном пројекту, израђени од стране Института за грађевинарство „ИГ" д.о.о. Бања Лука, а чији садржај је прописан чланом 64. Закона о заштити животне средине.

У достављеним Подацима уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину се наводи да се под термином наводњавања Требињског поља обично подразумијева: Требињско, Петро Павлово и Мокро поље (са Абатним и Пољем испод Лука и Кремним Долом) који обухватају респектабилни пољопривредни комплекс у приградској зони Требиња, обухватајући перспективну пољопривредну површину од око 1070 ha. Овај комплекс окружују насељена мјеста: са сјевера Мостаћи и Засад, са источне стране урбани дио Требиња, Алексина Међа, Д. Чичево, Расовац, Буговина, са западне стране Дражин До, Гомиљани, Волујац и Црнач, те са јужне стране Лапља, Згоњево и Вења Гора. С обзиром на просторни распоред, начин и врсту водозахвата у Требињском пољу и осталим пољима ширег урбаног подручја Требиња, постоје сљедећи подсистеми наводњавања (опис претходно кориштених система за наводњавање):

А. Подсистем Засад - Мостаћи са гравитирајућом површином од 128 ha. Дио површине од 20 ha се не може наводњавати (није урађена секундарна мрежа), док се пољопривредне површине (49,50 ha) дужи низ година не наводњавају. Захват воде се врши са кола постављених на десној обали,

Б. Подсистемом поље испод Мостаћа уз уређај за пречишћавање отпадних вода, обухваћене су површине у износу од 46 ha, а захват воде је помоћу два кола,

Ц. Подсистем уз лијеву обалу ријеке Требишњице, површине од 21 ha, водом се обезбјеђује помоћу шест кола,

Д. Подсистем за наводњавање уз меандар ријеке Требишњице (Придворачки крак). Захват воде се врши са два кола. Припадајућа површина је 7 ha,

Е. Подсистем са пумпном станицом „Гељов мост" као водозахват;

Ф. Подсистем у Мокром пољу површине око 340 ha, захват из деривационог тунела ХЕ Дубровник, (вода се упушта у бетонске канале).

Основна карактеристика подсистема који се наводњавају из каналске мреже је енормна потрошња воде, нефункционалност, деградација пољопривредног земљишта, и ограничен утицај на развој пољопривредне производње. Циљ је у фазном развоју извршити темељне реконструкције ових система и на пољопривредним површинама формирати савремене и рационалне системе за наводњавање.

Систем за наводњајвање (опис планираног пројекта) - Требињско поље

- Укупна површина која се наводњава износи 1 071 ha,
- Укупне потребе за водом износе 1 045 l/s,
- Укупна дужина цјевовода износи 26 912 m.

Техничко рјешење засновано је на комбинованом систему са пумпним станицама у првој фази – пумпни систем, а затим доградњу два резервоара, једним системским резервоаром „Бихово" на узвишењу изнад насеља Бихово и другим резервоаром „Волујац". Систем је конципиран из три подсистема који могу да функционишу у спрегнутом раду (у условима редукције једног од изворишта) или независно један од другог како се и препоручује да функционишу у нормалном стању погона. Подсистеми су:

- Подсистем П1 – Подсистем који обухвата Петрово поље и Мокро поље са пумпном станицом ПС „Петрово поље" и водозахватом из деривационог тунела - укупне површине за наводњавање 620,5 ha,

- Подсистем П2 - Подсистем који обухвата Ћатовића крак, Придворачки крак и дио Требињског поља на лијевој обали ријеке Требишњице до узвишења Хум и Гомиљанско поље са пумпном станицом ПС „Гељов мост“ водозахват из Придворачког крака (алтернативно ПС Растоци водозахват из Ћатовића крака) - укупне површине за наводњавање 314,17 ha,
- Подсистем П3 - Подсистем који обухвата Засад поље и Мостаће на десној обали ријеке Требишњице, са пумпном станицом ПС „Засад поље“ и водозахватом из ријеке Требишњице, са увећаним инсталисним протицајем ради осигурања потреба за водом за Подсистем П1, када деривациони тунел није у погону- укупне површине за наводњавање 137,15 ha.

Поред обезбиједивања воде за наводњавање Требињског поља, концептом техничког рјешења рјешено је и снабдијевање водом Зубачког платоа просјечним капацитетом Q=24 l/s (до 40 l/s у максималној потрошњи) - водозахватом кога сачињава доводни цјевовод DN 400 mm - дио постојећег прстена, цјевовод DN 250 mm дужине L=567 m и резервоар „Зупци“ запремине B=200 m^3 са затварачницом у коју ће се моћи смјестити пумпни агрегати. Транспортни цјевоводи су пројектовани у укупној дужини 26 912 m пречника од DN 125 mm до DN 600 mm и радног притиска од 8 бара.

Предвиђени је резервоарски простор од укупно V=7 000 m3. Планирана је изградња следећих резервоара:

1. Системски резервоар „Бихово“, запремине V=5 000 m^3 преко кога се вода гравитационо цјевоводом DN 600 mm упушта у иригациони систем. Резервоар је комбинованог типа, сачињеног од отворене водне коморе димензија 40x37,5x4,5 m од армираног бетона са ојачањима аб. зидова контрафорима (опремљен је пловак вентилом на коти прелива) и класичном аб. затвореном затварачницом димензија 6,60x5,10 m, у коју је уграђена хидромеханичка опрема са мјерачем протицаја.
2. Контрарезервоар „Волујац“, запремине V=2 000 m^3. Резервоар је конструкционо - комбиновани тип, са класичном затвореном затварачницом димензија 5,60x4,10 m и отвореном водном комором запремине до 2 000 m^3 димензија 25,60x24,75x4,5 m, која је урађена од армираног бетона са ојачањима аб. зидова контрафорима.
3. Водозахват-резервоар за Зубце, запремине V=200 m^3.
4. Контрарезервоар Кремни До запремине V=60 m^3.

Водозахвати и пумпне станице су:

1. ПС „Петрово поље“ – захват из деривационог тунела, капацитет 600 l/s. Инсталисане снаге 430 kW.
2. ПС „Засад поље“ – захват из Требишњице путем тиролског водозахвата, капацитет 195 (+295) укупно 420 l/s. Инсталисане снаге 230 kW.
3. ПС „Гељов мост“ – постојећа пумпна станица у власништву Агрокора коју треба реконструисати, водозахват из придворачког крака, капацитет 320 l/s. Инсталисане снаге 230 kW.

Обзиром да се ради о значајним улагањима и великом подручју, реализација система треба да се одвија фазно у складу са могућностима инвестирања. Развој подсистема у разрађеном коцепту ће се развијати од водозахвата и пумпних станица, према транспортној и дистрибутвној мрежи. Сходно наведеној констатацији фазни развој система наводњавања требао би се реализовати кроз сљедеће фазе:

- I фаза, радови у Подсистему 1 (П1-1)– изградња водозахвата из деривационог тунела, пумпне станице Петрово поље и дијела транспортног прстена у дужини од 5 km од ПС до узвишења Хум – западни дио Требињског поља и дио системског транспортног прстена ка одвојку за водозахват Зупци, одвојак и резервоар Волујац, одвојак водозахвата Зупци и резервоар-водозахват за Зупце,

- II фаза, наставак радова у Подсистему 1 и 2, наставак изградње главног транспортног прстена-цјевовода у Подсистемима 1 и 2, развој транспортно дистрибутивне мреже у Подсистему 1-1- изградња ПС Засад поље,
- III фаза, наставак радова у Подсистемима 1, 2 и 3, изградња резервоара Волујац, реконструкција ПС Гељов мост (изградња ПС Растоци), изградња трансапортног прстена у Подсистему 3,
- IV фаза, доградња дистрибутивне мреже у иригационом систему.

Поред тога, у Подацима уз захтјев за претходну процјену утврђени су и описани могући утицаји предметног пројекта на животну средину у виду очекиваних емисија, како у фази изградње, тако и у фази експлоатације система за наводњавање, и то утицаја на воду, ваздух и земљиште, на флору и фауну, емисије буке, утицај на становништво и здравље људи, те утицај на археолошка и културно-историјска добра. У завршном дијелу достављених Података описане су мјере за спречавање, смањење или уклањање штетних утицаја пројекта на животну средину, за све претходно наведене елементе животне средине који су изложени утицајима предметног пројекта, укључујући и мјере за управљање отпадом, мјере заштите здравља људи и заштите на раду, те мјере за спречавање инцидентних ситуација, као у фази изградње, тако и у фази експлоатације.

У току разматрања и одлучивања о захтјеву Министарство је, у складу са чланом 65. Закона о заштити животне средине, доставило захтјев са документацијом на мишљење сљедећим субјектима: Министарству здравља и социјалне заштите, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, те Граду Требиње.

Истовремено, о поднесеном захтјеву за претходну процјену утицаја Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је, дана 15.06.2026. године, обавијестило јавност и заинтересовану јавност објављивањем информације и постављањем података о предметном пројекту на својој интернет страници. Заинтересована јавност могла је да изврши увид у садржину захтјева и достављене Податке, те да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавјештења.

У остављеном року мишљење на захтјев и документацију доставили су: Министарство здравља и социјалне заштите, односно ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде односно ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа, те Град Требиње.

Министарство здравља и социјалне заштите у свом мишљењу број 11/08-012-6/25, прилаже мишљење ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ у свом мишљењу број 500-4679-1/26 у којем наводи: „у складу са одредбама члана 65. став 1. тачка 4. Закона о заштити животне средине, а на основу увида у достављену техничку документацију за пројекат система за наводњавање пољопривредних површина, даје се сљедеће стручно мишљење са аспекта заштите здравља становништва:

- На основу расположиве документације о пројекту система за наводњавање на подручју Требињског поља, потребно је истаћи да се предметни простор налази у крашком хидрогеолошком подручју са израженом повезаношћу површинских и подземних вода, као и непосредном зависношћу јавног водоснабдијевања од локалних изворишта, међу којима посебан значај има изворište „Око“ које се користи за централно јавно водоснабдијевање становништва водом за пиће и остале видове људске потрошње,
- Иако планирани објекти система за наводњавање нису у директном контакту са дефинисаним зонама санитарне заштите изворишта за јавно водоснабдијевање,

специфичности крашког терена условљавају висок степен хидрогеолошке осјетљивости, те постоји могућност индиректних утицаја на режим и квалитет подземних вода,

- Посебно се наглашава потенцијални ризик од: промјене биланса подземних вода у периоду ниских хидролошких ха загађења нитратима и агрохемијским средствима у условима интензивне пољопривредне производње; локалних промјена нивоа плитких подземних вода (забаривање или исушивање) и утицаја на хидродинамичку везу између површинских токова и крашких издани,
- Са аспекта јавног здравља, посебну пажњу је неопходно посветити примјени принципа заштите вода од загађења нитратима, у складу са релевантним одредбама Директиве 91/676/ЕЕЗ (Нитратна директива Европске уније), као и успостављању континуираног мониторинга квалитета подземних и површинских вода.
- Када се ради о потреби процјене и обиму Студије имајући у виду :
    - величину обухвата пројекта (преко 1000 ha) тј. средњу величину система (10 - 200 ha / 50 000 - 1 000 000 m^3),
    - осјетљивост крашког хидрогеолошког система,
    - зависност јавног водоснабдијевања од локалних изворишта,
    - потенцијални ризик дифузног загађења нитратима,
    - са аспекта здравља становништва сматра се да је потребно спровести поступак процјене утицаја на животну средину, са посебним нагласком на хидрогеолошке утицаје и квалитет вода.

Студија о утицају на животну средину пројекта би била неопходна из претходно наведених разлога који би обезбиједио поузданост података у односу на горње критеријуме.
Имајући у виду да се на предметном подручју подземне воде локално јављају на релативно малим дубинама, постоји потенцијална осјетљивост водоносних слојева на секундарно загађење, што захтијева појачан надзор и контролу.

- ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу анализе достављене документације у складу са одредбама члана 65. став 1. тачка 4) Закона о заштити животне средине, из аспекта дјелокруга рада Института за јавно здравство Републике Српске, може се закључити да планирани систем за наводњавање, уз досљедну примјену прописаних техничких и организационих мјера, неће имати значајан негативан утицај на здравље становништва. Одрживост и безбједност система у директној су зависности од степена контроле примјене агрохемијских средстава и успостављања ефикасног система мониторинга квалитета воде и животне средине."

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде уз свој пропратни акт број 12.07-337-315/26, прилаже мишљење ЈУ „Воде Српске" Бијељина, број 01/5-1-5070-1/26 у којем наводи: „Узимајући у обзир специфичност и значај предметног пројекта, који се односи на област водопривреде, ова установа је размотрила приложену документацију са аспекта могућности реализације пројекта, прибављања водних аката, те услова учесталости мониторинга квалитета вода. Значај реализације ових пројеката је велики, с обзиром на изражен проблем водоснабдијевања и сушног периода, током већег дијела године на овом подручју, због чега сматрамо да је реализација овог пројекта оправдана и изводљива. Закон о водама („Службени гласник Републике Српске" број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) предвидио је да се за све активности које се односе на захватање вода у свим привредним гранама и дјелатностима, а нарочито између осталог за пољопривреду, утврди обавеза прибављања водоправних аката. С тим у вези, за предметни пројекат неопходно је у редовној процедури прибавити одговарајуће водоправне акте (водне смјернице, водну сагласност и водну дозволу) кроз које би се детаљно дефинисали и евентуални услови као и учесталост мониторинга квалитета вода, а одређивало би се обзиром на врсту културе и уз примјену законских и подзаконских прописа који се односе на пољопривреду. Оно што бисмо свакако напоменули и кроз овај допис, а односи се на мониторинг јесте да је у циљу заштите површинских и подземних

вода, носилац пројекта дужан да се током извођења радова на изградњи система за наводњавање, као и током његове експлоатације придржава свих мјера заштите површинских и подземних вода које су дефинисане Елаборатом уз захтјев за претходну процјену о утицају на животну средину за пројекат изградње система за наводњавање на подручју Требињског поља."

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у свом мишљењу број 07/1/625-546/26 наводи: „Изградња система за наводнавње планирана је на подручју које обухвата Требињско, Петро - Павлово и Мокро поље (са Абатним и Пољем испод Лука и Кремним Долом) који укључује респектабилни пољопривредни комплекс у приградској зони Требиња, обухватајући површину од око 1070 ha. Увидом у Регистар заштићених природних добара утврђено је да се у зони утицаја предметног система налази Споменик природе „Павлова пећина". Увидом у важеће просторно-планске документе, утврђено да се предметна локација не налази у обухвату подручја планираних за заштиту. Увидом у достављени документ утврђено је да пројекат изградње система наводњавање Требињског поља неће имати значајних утицаја на екосистеме (у току изградње и експлоатације), првенствено јер не долази до повећања количине захваћене воде у односу на постојеће водозахвате, те да ће реализацијом предметног пројекта доћи рационализације потрошње воде. Имајући у виду наведено, обим планираних интервенција у простору и карактеристике простора, Завод сматра да адекватном примјеном мјера и услова заштите природе, које су наведене у предметном документу, неће доћи до угрожавања врста, станишта у подручју утицаја пројекта. Такође реализацијом планираних активности, уз придржавање мјера за ублажавање утицаја неће доћи до угрожавања заштићеног природног добра СП „Плава пећина". На основу прегледа достављеног документа и увида у документацију Завода, утврђено је да у зони утицаја система нису евидентирани археолошки локалитети. Обавеза је извођача радова, у складу са чланом 53. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Српске", број 38/22), да уколико у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, одмах без одлагања прекине радове и обавијести Завод, те да предузме мјере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на мјесту и у положају у коме је откривен. Такође, увидом у документацију, констатујемо да у предметном обухвату нема евидентираног градитељског насљеђа."

Одјељење за комунално-инспекцијске послове града Требиња у свом мишљењу број 05-370-1229/26 наводи: „С обзиром да се ради о пројекту који је дефинисан у члану 3. став 1. тачка з) подтачка 3) Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину, којим је прописано да, за пројекте из области управљања водама намијењене пољопривреди, укључујући и пројекте наводњавања и одводњавања, Министарство одлучује о потреби спровођења процјене утицаја на животну средину, као и о њеном обиму. Мишљења смо да је Претходна процјена утицаја на животну средину, урађена од стране лиценциране фирме Институт за грађевинарство „ИГ" д.о.о. Бања Лука, прихватљива по свом обиму сагледавања и садржају обрађених података. Из предметног документа је видљиво да током извођења радова и током експлоатације овог система, може доћи до привременог утицаја на животну средину (ваздух, вода, земљиште, чврсти отпад, флора, фауна), али се исти могу свести у дозвољене границе, примјеном одговарајућих мјера које ће бити наложене. На предметној локацији угрожавање квалитета животне средине, може се свести на дозвољену мјеру уз поштовање мјера заштите животне средине."

У законом предвиђеном року, а ни до дана доношења рјешења није било примједби, коментара и сугестија јавности и заинтересоване јавности на поднесени захтјев и документацију достављених Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Размотривши захтјев и документацију достављену уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину, као и благовремено достављена мишљења Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, те Града Требиње, а на основу одредби чл. 64. 65. и 66. Закона о заштити животне средине и члана 3. Правилника о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину, Министарство је одлучило као у диспозитиву рјешења из сљедећих разлога:

Из достављених Података уз захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину утврђено је да су утицаји, као и извори загађења током изградње и експлоатације система за наводњавање Требињског поља, површине око 1070 ha и водозахвата Зупци, на подручју града Требиње, идентификовани. У складу са идентификованим утицајима, предложене су одговарајуће мјере и активности током изградње и током експлоатације како би се утицаји на животну средини избјегли, спријечили или свели на најмању могућу мјеру. На предметној локацији, уз поштовање предложених мјера заштите, угрожавање квалитета и квантитета животне средине може се свести на дозвољену мјеру, тј. поштовањем предвиђених мјера неће се угрозити квалитет животне средине, а ни здравље становништва, природна добра у ближој и даљој околини локације предметног пројекта.

У дијелу Података гдје су дати изводи о усклађености предметног пројекта са просторно-планском документацијом наводи се да Просторним планом Републике Српске наводњавање заостаје у односу на потребе и могућности јер се под системима за наводњавање налази око 4430 ha, што је само 2,8 % укупног погодног земљишта за наводњавање. Пољопривредне површине погодне за наводњавање биће заштићене као стратешки развојни ресурс. За територију града Требиње овим планом дате су планиране површине за наводњавање са потребним количинама воде.
Надаље, просторни план за град Требиње представља основни стратешки документ којим се дефинише дугорочни развој града у периоду од око 30 година. У истом се истиче очување и континуирано одржавати постојећих 14 система наводњавања и спровести изградњу планираних система наводњавања: Требињског и Петровог поља; Зубачког платоа; „Подвори - Врпоље“ у јужном дијелу Љубомирског поља; „Јасен - Будоши“, који ће ријешити проблем довођења воде до Горњег и Доњег Врбна, Петрине, Будоши и Јасена; Села „Мркоњићи“, овај систем се наставља на систем за наводњавање у селу Драчево и кроз село Дријењани до Мркоњића. Овим системом ће се обезбиједити и вода за пиће и „Абатно поље - Кремени До“ као подсистем система за наводњавање Петровог поља. Планира се нови систем за наводњавање Требињског поља и Петровог поља. Укупна површина која се наводњава износи 1 071 ha, укупне потребе за водом је 1045 l/s, а укупна дужина цјевовода износи 26 912 m. Овим пројектом обезбиједиће се техничка вода свим обрадивим површинама, свим селима по ободу поља, те вода за планиране индустријске зоне и туристичка насеља. Поред већ изграђених 14 система за наводњавање, као и изградње претходно наведеног система Требињског и Петровог поља, те омогућавања услова водоснабдијевања Зубачког платоа, у изградњи су још 2 система за наводњавање, и то систем Јасен-Будоши и Врпоље Моско. Сви системи су конципирани тако да раде самостално, аутоматски. Послије завршетка ових радова, створиће се основни предуслови за стабилну индустријализацију пољопривредне производње и развој стакленичке производње на подручју Требињског поља.

У Подацима се наводи да је за предметни пројекат, у току 2017. године, спроведен поступак претходне процјене утицаја на животну средину. Носилац пројектних активности је било Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске / Јединица за координацију пољопривредних пројеката. На основу спроведене процедуре, у складу са

Законом о заштити животне средине, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је донијело Рјешење о претходној процјени број: 15.04-96-43/17 од 02.08.2017. године, а односило се на пројекат наводњавања око 1016 ha пољопривредних површина на предметној локацији. У предметном рјешењу носилац пројекта био је ослобођен спровођења процјене утицаја на животну средину нити је био дужан прибављати Студију утицаја на животну средину. На основу тог рјешења и на основу члана 85. Закона о заштити животне средине израђени су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе на основу којих је надлежно министарство издало еколошку дозволу са роком трајања од 5 година. С обзиром на чињеницу да носилац пројекта није благовремено обновио еколошку дозволу, иста је престала да важи, те је за предметни пројекат било неопходно покренути нови поступак претходне процјене.

Такође, увидом у Податке за предметни пројекат утврђено је да изградња система за наводњавање Требињског поља неће имати значајних утицаја на екосистеме (у току изградње и експлоатације), првенствено јер не долази до повећања количине захваћене воде у односу на постојеће водозахвате, те да ће реализацијом предметног пројекта доћи до рационализације потрошње воде, како се наводи и у мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Закључно мишљење ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске", такође потврђује да предметни пројекат неће имати значајан негативан утицај на здравље становништва, те да је одрживост и безбједност система у директној зависности од степена контроле примјене агрохемијских средстава и успостављања ефикасног система мониторинга квалитета воде и животне средине.

Надаље, уважавајући наведено у претходна два става, као и након разматрања свих доказа у предметном поступку, уз чињеницу да су, јединица локалне самоуправе у којој се пројекат реализује, град Требиње, те ЈУ „Воде Српске" Бијељина, дале подршку реализацији предметног пројекта, Министарство је закључило, као у диспозитиву овог рјешења, да се све мјере заштите животне средине које укључују и усклађивање са мишљењима надлежних органа достављених у поступку претходне процјене утицаја на животну средину, могу прецизирати у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе, а мјерама које садржи еколошка дозвола се утицаји на животну средину из активности предметног пројекта могу смањити или свести на најмању могућу мјеру, због чега је и одлучено да спровођење процјене утицаја на животну средину и израда Студије утицаја није потребна.

Такође, Докази уз захтјев за еколошку дозволу морају бити израђени у складу са одредбом члана 85. став 3. Закона о заштити животне средине. У складу са претходно наведеним обавеза носиоца пројекта је, између осталог да Докази морају садржавати опис стања локације на којој се реализује пројекат, укључујући и резултате извршених индикативних мјерења, који обухватају степен загађености ваздуха, ниво буке, ниво зрачења, квалитет површинских вода, ниво подземних вода, бонитет и намјену земљишта, као и садржај штетних и отпадних материја у земљишту, те план управљања отпадом израђен у складу са посебним прописом који регулише управљање отпадом. При томе се мора узети у обзир да је предметно постројење било у функцији дуги низ година, као и чињеница да је исто имало издато рјешење о еколошкој дозволи у којој је био дефинисан и мониторинг елемената животне средине.

Након разматрања и анализе навода из Података који су приложени уз захтјев за претходну процјену, Министарство је утврдило да су исти израђени стручним техничким језиком, са текстуалним, нумеричким и графичким подацима, односно на начин прописан одредбом члана 64. став 4. Закона о заштити животне средине, с тим да се све мјере заштите животне средине које су релевантне за овакав пројекат могу утврдити у еколошкој дозволи, с

обзиром на то да се истом и утврђују мјере и обавезе којима се постиже висок ниво заштите животне средине у цјелини.

У складу са напријед наведеним, овим рјешењем се носиоцу пројекта налаже законска обавеза да овлаштено правно лице за припрему Доказа уз захтјев за еколошку дозволу, детаљно обради тражене наводе из мишљења субјеката који су саставни дио овог рјешења.

У складу са чланом 66. став 1. тачка б) и став 4. Закона о заштити животне средине, рјешење којим се утврђује да спровођење процјене утицаја и прибављање студије утицаја није обавезно, важи двије године од дана његовог доношења.

У складу са чланом 66. став 7. Закона о заштити животне средине ово рјешење Министарство доставља носиоцу пројекта и у складу са чланом 65. став 1. наведеног закона, Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Републичком заводу за заштиту културно-историјског насљеђа и Град Требиње. Рјешење се такође поставља и на интернет страници Министарства у периоду од 30 дана од достављања рјешења носиоцу пројекта.

У складу са Уредбом о тарифи републичких административних такса, а по тарифном броју 45. а) („Службени гласник Републике Српске“ број 108/25) уз захтјев је приложен доказ да је уплаћен износ од 50,00 КМ за издавање рјешења о претходној процјени утицаја на животну средину.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог није дозвољена жалба. Против овог рјешења може се покренути управни спор код Окружног суда у Бањој Луци, тужбом која се подноси у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Тужба се предаје у потребном броју примјерка таксирана са износом од 100,00 КМ судске таксе непосредно суду или му се шаље поштом препоручено.

Уз тужбу се доставља ово рјешење у оригиналу, овјереном препису или овјереној фотокопији.

Достављено:
1. Град Требиње, Градоначелник
   Вука Караџића бр. 2, Требиње,
2. Министарству здравља и социјалне заштите,
3. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
4. Републичком заводу за заштиту културно - историјског и природног насљеђа,
5. Одјељење за комунално-инспекцијске послове града Требиња,
6. Евиденцији
7. а /а

МИНИСТАР

Бојан Випотник



РЕПУБЛИКА СРПСКА
Град Требиње
Одјељење за општу управу

Ов. бро: 12-9935 да тум: 06.08.2026

Овај [illegible] истовјетан је са изворном
[illegible] 9
[illegible]
страница, а [illegible]

Напомена: Град Требиње

Такса: 0113 Т:А

МП, Овјерио [illegible]